

# 六安市生态环境局

---

## 六安市生态环境局关于六安市中医院申请变更改扩建污水处理站排放标准的专题会议纪要

**会议时间：**2021年12月3日下午3:00;

**会议地点：**市生态环境局四楼会议室。

**会议概况：**召开专题会议研究六安市中医院申请变更改扩建污水处理站排放标准事宜。本次会议由朱振涛副局长主持，市环境监察支队副支队长王磊、环评科王礼同、刘玲玲、吕清恩、金安区生态环境分局徐德胜，六安市中医院副院长刘敏、院长助理刘庭华、夏义兴、夏清泉等同志参加会议。

**六安市中医院污水处理站基本情况：**六安市中医院污水处理站依据《关于六安市中医院改扩建工程(含新建综合病房大楼项目)环境影响报告书的批复》(六环评(2010)23号)建设，日处理能力1200t/d，废水经处理达到《医疗机构水污染排放标准》(GB18466--2005)表2中的预处理标准后纳入人民路市政污水管网，进入城北污水处理厂处理。

原六安市环境保护局《关于市中医院改扩建工程(含综合病房大楼)竣工环境保护验收意见的函》(六环评(2013)85号)、《关于确认六安市中医院综合楼及医疗综合楼项目环境影响评价执

---

行标准的函》(六环评(2015) 5号)、《关于市中医院综合楼及医疗综合楼项目环境影响报告书的批复》(六环评(2015) 20号)等文件要求六安市中医院按照《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2中排放标准对污水处理站进行升级改造。

经研究,同意六安市中医院的申请,医院废水经预处理后接入人民路市政污水管网,纳入城北污水处理厂再处理,废水排放执行《医疗机构水污染排放标准》(GB18466--2005)表2中的预处理标准限值。



发:局机关有关科室、市环境监察支队、金安区生态环境分局、六安市中医院。